



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606439

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（内装式，恒压模式，安全特低电压，定温热保护：
110°C）

见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 02 月 01 日 有效期至：2029 年 01 月 31 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606439

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-12	输出：12V \equiv （恒压），5A，配套光源：60W	不可调光
2.	XLC-60-12-B	输出：12V \equiv （恒压），5A，配套光源：60W	三合一调光
3.	XLC-60-12-DA2	输出：12V \equiv （恒压），5A，配套光源：60W	DALI2.0 调光
4.	XLC-60-24	输出：24V \equiv （恒压），2.5A，配套光源：60W	不可调光
5.	XLC-60-24-B	输出：24V \equiv （恒压），2.5A，配套光源：60W	三合一调光
6.	XLC-60-24-DA2	输出：24V \equiv （恒压），2.5A，配套光源：60W	DALI2.0 调光
7.	XLC-60-48	输出：48V \equiv （恒压），1.25A，配套光源：60W	不可调光
8.	XLC-60-48-B	输出：48V \equiv （恒压），1.25A，配套光源：60W	三合一调光
9.	XLC-60-48-DA2	输出：48V \equiv （恒压），1.25A，配套光源：60W	DALI2.0 调光

输入：110-240V \sim 50/60Hz，tc:90 $^{\circ}$ C，SELV，，

备注：三合一调光方式：0-10V \equiv 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611340

认证委托人名称及地址
明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址
明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址
明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格
LED 模块用交流电子控制装置（内装式，恒流模式，安全特低电压，tc:90°C，定温热保护：110°C）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年03月06日 有效期至：2029年03月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611340

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-H	输出：Max. 60V _{DC} ，0.9-1.7A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 60W	不可调光，半灌封
2.	XLC-60-H-N	输出：Max. 60V _{DC} ，0.9-1.7A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 60W	不可调光，半灌封
3.	XLC-60-H-B	输出：Max. 60V _{DC} ，0.9-1.7A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 60W	三合一调光，半灌封
4.	XLC-60-H-BN	输出：Max. 60V _{DC} ，0.9-1.7A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 60W	三合一调光，半灌封
5.	XLC-60-H-DA2	输出：Max. 60V _{DC} ，0.9-1.7A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 60W	DALI2.0 调光，半灌封
6.	XLC-60-H-DA2N	输出：Max. 60V _{DC} ，0.9-1.7A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 60W	DALI2.0 调光，半灌封
输入：110-240V~ 50/60Hz，tc:90°C，SELV，  ， 			
备注：三合一调光方式：0-10V _{DC} 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611024

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，II类，IP20，tc:90°C，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年03月06日 有效期至：2029年03月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司







中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611024

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-H-S	输出：Max. 60V $\overline{=}$ ，0.9-1.7A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 60W	不可调光，半灌封
2.	XLC-60-H-SN	输出：Max. 60V $\overline{=}$ ，0.9-1.7A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 60W	不可调光，半灌封
3.	XLC-60-H-BS	输出：Max. 60V $\overline{=}$ ，0.9-1.7A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 60W	三合一调光，半灌封
4.	XLC-60-H-BSN	输出：Max. 60V $\overline{=}$ ，0.9-1.7A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 60W	三合一调光，半灌封
5.	XLC-60-H-DA2S	输出：Max. 60V $\overline{=}$ ，0.9-1.7A（恒流，拨码开关调节），配套光源：Max. 60W	DALI2.0 调光，半灌封
6.	XLC-60-H-DA2SN	输出：Max. 60V $\overline{=}$ ，0.9-1.7A（恒流，NFC 调节），配套光源：Max. 60W	DALI2.0 调光，半灌封

输入：110-240V \sim 50/60Hz，tc:90 $^{\circ}$ C，ta:50 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ），ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ），SELV, , , , 

备注：三合一调光方式:0-10V $\overline{=}$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606433

认证委托人名称及地址
明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址
明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址
明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格
LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，部分型号控制端口调光，II 类，IP20，tc:90°C，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 02 月 01 日 有效期至：2029 年 01 月 31 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606433

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-12-S	输出：12V \equiv （恒压），5A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:45 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ）	不可调光
2.	XLC-60-12-BS	输出：12V \equiv （恒压），5A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:45 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ）	三合一调光
3.	XLC-60-12-DA2S	输出：12V \equiv （恒压），5A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:45 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ）	DALI2.0 调光
4.	XLC-60-24-S	输出：24V \equiv （恒压），2.5A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:45 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ）	不可调光
5.	XLC-60-24-BS	输出：24V \equiv （恒压），2.5A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:45 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ）	三合一调光
6.	XLC-60-24-DA2S	输出：24V \equiv （恒压），2.5A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:45 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ）	DALI2.0 调光
7.	XLC-60-48-S	输出：48V \equiv （恒压），1.25A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:50 $^{\circ}$ C（当输入电压为 200-240V \sim ）	不可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606433

证书附页：第 2 页 共 2 页

8.	XLC-60-48-BS	输出：48V \equiv （恒压），1.25A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:50 $^{\circ}$ C（当 输入电压为 200-240V \sim ）	三合一调光
9.	XLC-60-48-DA2S	输出：48V \equiv （恒压），1.25A，配套光源：60W ta:40 $^{\circ}$ C（当输入电压为 110-200V \sim ）/ ta:50 $^{\circ}$ C（当 输入电压为 200-240V \sim ）	DALI2.0 调 光
输入：110-240V \sim 50/60Hz，tc:90 $^{\circ}$ C，SELV,  ,  ,  , 			
备注：三合一调光方式:0-10V \equiv 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心